측 정 시 험 결 과 표

- 접수번호 : R-190215
- 신 청 인 : (주)제이에스기술
- 주 소 : 경기도 과천시 찬우물로 30-1 비101호
- 측정목적 : 라돈저감효과측정

측 정 법	Three Chamber
의 뢰 일	2019.02.15

일련번호	시 료 명	라돈방출율		비 고
		pCi/㎡·hr	Bq/㎡·hr	
1	미도장벽돌 (BLANK)	31.346	1.160	188㎜×88㎜×55㎜
2	도장벽돌 (조개페인트 백색)	21.820	0.807	190㎜×89㎜×57㎜
<이하여백>				

주) 본 시험결과는 신청인이 제공한 시료를 사용하여 측정한 결과이므로 목적 이외의 사용을 금합니다.

2019년 2월 18일

(주) 알 엔 테 크 대 표 이 사

(대전광역시 유성구 테크노 2로 199 미건테크노월드 1차 510호, 전화: 042-862-3590)

RN-JP-401